



CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY PRZEMYSŁU BETONÓW "CEBET"

03-042 WARSZAWA
Tel.cent.11-02-81

Fax 11-24-79

UL.MARYWILSKA 42b
Telax 816798

A T E S T

Nr 7/94

Stwierdza się, że tworzywo pianobetonowe wytwarzane przez Zakład Produkcji Handlu i Usług "Wajm" s.c., 67-200 Głogów, ul. Kosmonautów Polskich 3a zostało zbadane na zgodność z wymaganiami BN-86/6745-04 "Prefabrykaty budowlane. Błoczek i Płytki." i odpowiada tym wymaganiom dla pianobetonu odmiany M 600 w zakresie gęstości objętościowej, skurczu, mrozoodporności i nasiąkliwości, podciągania kapilarnego wody, współczynnika przewodzenia ciepła, współczynnika przepuszczalności pary wodnej. Wytrzymałość na ściskanie tworzywa pianobetonu odpowiada klasie B 0,7 przewidzianej w BN-86/6745-04 dla odmiany M 500.

Raport z badań Nr 18/ALF/94 stanowi część składową niniejszego atestu.

DYREKTOR

doc. mgr inż. Ryszard Kowalski

Dnia 04.10.94 r.

Załącznik:

Raport z badań 18/ALF/94 z dnia 26.09.94 r.

Uwaga: niniejszy atest nie zwalnia producenta z obowiązku dokonywania bieżących badań jakości wyrobu, dokumentowania tych badań i wystawiania zaświadczeń o jakości.